令和7年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
備前市一般廃棄物処理施設（備前一般廃棄物最終処分場）維持管理状況公表資料

１　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
備前一般廃棄物最終処分場	選別残渣、不燃ごみ、土砂等

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量　　（単位：t）

令和7年度												合計
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
10.47	25.54											36.00

２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	R7.4.30	R7.5.30										
擁壁点検結果	異常なし	異常なし										
遮水工点検結果	異常なし	異常なし										
調整池点検結果	異常なし	異常なし										
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし										

３　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号リに基づく資料

○残余の埋立容量

測定年月日	R7.3.31
残余埋立量	集計中

水質検査結果　（浸出水）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	排　水　基　準
カドミウム	mg/L													
シアン	mg/L													
有機リン化合物	mg/L													
鉛	mg/L													
六価クロム	mg/L													
ヒ素	mg/L													
総水銀	mg/L													
アルキル水銀	mg/L													
ＰＣＢ	mg/L													
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													
四塩化炭素	mg/L													
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													
ベンゼン	mg/L													
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													
チウラム	mg/L													
シマジン	mg/L													
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													
セレン	mg/L													
ほう素	mg/L													
ＰＨ		7.7	7.6											
ＢＯＤ	mg/L	0.9	0.8											
ＣＯＤ	mg/L	1.4	3.6											
ＳＳ	mg/L	2	<1											
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・鉱	mg/L													
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・動	mg/L													
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L													
銅	mg/L													
亜鉛	mg/L													
溶解性鉄	mg/L													
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L													
クロム	mg/L													
フッ素	mg/L													
大腸菌群数	個/cm^3													
窒素	mg/L	0.5	1.3											
リン	mg/L													
亜硝酸態窒素	mg/L													
硝酸態窒素	mg/L													
アンモニア態窒素	mg/L													
1-4-ジオキサン	mg/L													

水質検査結果　（処理水）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	排　水　基　準
カドミウム	mg/L													0.03mg/ℓ以下
シアン	mg/L													1mg/ℓ以下
有機リン化合物	mg/L													1mg/ℓ以下
鉛	mg/L													0.1mg/ℓ以下
六価クロム	mg/L													0.5mg/ℓ以下
ヒ素	mg/L													0.1mg/ℓ以下
総水銀	mg/L													0.005mg/ℓ以下
アルキル水銀	mg/L													検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L													0.003mg/ℓ以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1mg/ℓ以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1mg/ℓ以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.2mg/ℓ以下
四塩化炭素	mg/L													0.02mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.04mg/ℓ以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													1mg/ℓ以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.4mg/ℓ以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													3mg/ℓ以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.06mg/ℓ以下
ベンゼン	mg/L													0.1mg/ℓ以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.02mg/ℓ以下
チウラム	mg/L													0.06mg/ℓ以下
シマジン	mg/L													0.03mg/ℓ以下
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.2mg/ℓ以下
セレン	mg/L													0.1mg/ℓ以下
ほう素	mg/L													50mg/ℓ以下
ＰＨ		7.1	7.6											5.8～8.6
ＢＯＤ	mg/L	0.7	0.6											60mg/ℓ以下
ＣＯＤ	mg/L	0.7	3.5											90mg/ℓ以下
ＳＳ	mg/L	<1	<1											60mg/ℓ以下
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・鉱	mg/L													5mg/ℓ以下
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質・動	mg/L													30mg/ℓ以下
ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L													5mg/ℓ以下
銅	mg/L													3mg/ℓ以下
亜鉛	mg/L													2mg/ℓ以下
溶解性鉄	mg/L													10mg/ℓ以下
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	mg/L													10mg/ℓ以下
クロム	mg/L													2mg/ℓ以下
フッ素	mg/L													15mg/ℓ以下
大腸菌群数	個/cm^3													3,000個/cm3以下
窒素	mg/L	0.8	1.4											60mg/ℓ以下
リン	mg/L													8mg/ℓ以下
亜硝酸態窒素	mg/L													-
硝酸態窒素	mg/L													-
アンモニア態窒素	mg/L													-
1-4-ジオキサン	mg/L													0.5mg/ℓ以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ													10pg-TEQ/ℓ

水質検査結果　（地下水１）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	環　境　基　準
カドミウム	mg/L													0.003mg/ℓ以下
全シアン	mg/L													検出されないこと
鉛	mg/L													0.01mg/ℓ以下
六価クロム	mg/L													0.05mg/ℓ以下
ヒ素	mg/L													0.01mg/ℓ以下
総水銀	mg/L													0.0005mg/ℓ以下
アルキル水銀	mg/L													検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L													検出されないこと
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02mg/ℓ以下
四塩化炭素	mg/L													0.002mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004mg/ℓ以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04mg/ℓ以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1mg/ℓ以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006mg/ℓ以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01mg/ℓ以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01mg/ℓ以下
ベンゼン	mg/L													0.01mg/ℓ以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002mg/ℓ以下
チウラム	mg/L													0.006mg/ℓ以下
シマジン	mg/L													0.003mg/ℓ以下
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02mg/ℓ以下
セレン	mg/L													0.01mg/ℓ以下
亜硝酸性窒素	mg/L													－
硝酸性窒素	mg/L													－
ふっ素	mg/L													－
ほう素	mg/L													－
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L													－
塩化物ｲｵﾝ濃度	mg/L													－
電気伝導率	mS/m	30	25											－
1-4-ジオキサン	mg/L													0.05mg/ℓ以下
クロロエチレン	mg/L													0.002mg/ℓ以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ													1pg-TEQ/ℓ以下

水質検査結果　（地下水２）

項目	単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	環　境　基　準
カドミウム	mg/L													0.003mg/ℓ以下
全シアン	mg/L													検出されないこと
鉛	mg/L													0.01mg/ℓ以下
六価クロム	mg/L													0.05mg/ℓ以下
ヒ素	mg/L													0.01mg/ℓ以下
総水銀	mg/L													0.0005mg/ℓ以下
アルキル水銀	mg/L													検出されないこと
ＰＣＢ	mg/L													検出されないこと
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02mg/ℓ以下
四塩化炭素	mg/L													0.002mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004mg/ℓ以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1mg/ℓ以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04mg/ℓ以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1mg/ℓ以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006mg/ℓ以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01mg/ℓ以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01mg/ℓ以下
ベンゼン	mg/L													0.01mg/ℓ以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002mg/ℓ以下
チウラム	mg/L													0.006mg/ℓ以下
シマジン	mg/L													0.003mg/ℓ以下
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02mg/ℓ以下
セレン	mg/L													0.01mg/ℓ以下
亜硝酸性窒素	mg/L													－
硝酸性窒素	mg/L													－
ふっ素	mg/L													－
ほう素	mg/L													－
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L													－
塩化物ｲｵﾝ濃度	mg/L													－
電気伝導率	mS/m	31	27											－
1-4-ジオキサン	mg/L													0.05mg/ℓ以下
クロロエチレン	mg/L													0.002mg/ℓ以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ													1pg-TEQ/ℓ以下