

質 疑 回 答 書

件 名 : インタラクティブ・プロジェクションマッピング導入業務

番号	回 答 日	質 問	回 答
1	9月8日		ビーテラスの図面を追加しました。
2	9月11日	分電盤の容量と設置されている場所、本件で使用可能な空ブレーカーがあるかご教示いただきたいです。(必要個数最大2個)	分電盤容量は24,214VA、予備ブレーカーについては、100V=14個、200V=1個です。 (詳細については、電気設備竣工図E-17を参照ください。) また、分電盤の設置場所については、別紙平面図を参照してください。
3	9月11日	集中管理で事務室から各フロア・各部屋の電気の入り切りをされていますでしょうか。主装置の電源をその都度、各部屋に入れに行っていますでしょうか。	空調は集中管理で事務室から、電灯については、各部屋での「入・切」となります。
4	9月11日	コンテンツの一部に備前市が保有されている画像素材等を使用することは可能でしょうか。(風景画・ペッカリーなど)	市が保有する画像素材については、利用可能です。