令和7年度　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
備前市一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況公表資料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
クリーンセンター備前	可燃性一般廃棄物

○処分した一般廃棄物の各月ごとの数量（焼却量）　　（単位：t）

令和7年度												合計
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
624.46	578.34	604.23	687.05	595.20	610.17	607.84	559.96	576.89	688.49	518.23	702.64	7353.50

２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号ロに基づく資料

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定を行った位置、測定結果を得られた日、測定結果

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室出口	１カ月間の測定結果について，各炉測定を行った月の翌月の１日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	バグフィルター入口	１カ月間の測定結果について，各炉測定を行った月の翌月の１日
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	バグフィルター出口	１カ月間の測定結果について，各炉測定を行った月の翌月の１日

炉名	測定項目	単位	令和7年度											平均値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	904.4	905.5	893.7	888.9	888.6	909.8	887.0	880.4	882.6	886.3	892.0	891.3	892.5
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	177.4	177.1	177.0	177.4	178.1	177.3	177.7	177.9	177.4	177.5	177.5	176.2	177.4
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	ppm	9.8	8.3	9.5	8.8	7.5	9.3	10.1	6.1	19.5	15.8	19.9	18.4	11.9
2号炉	燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	938.8	896.0	912.1	899.0	921.0	909.6	895.5	885.5	871.5	868.7	879.8	891.5	897.4
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	182.6	182.8	182.4	182.7	182.9	182.9	179.8	177.8	177.5	177.7	177.8	177.6	180.4
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	ppm	－	－	－	－	－	－	－	－	20.4	20.4	24.9	26.6	23.1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号ハに基づく資料

○冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った時期

設備名	たい積したばいじんの除去を行った時期
冷却設備	毎日自動除去
排ガス処理設備	各炉バッグフィルターの差圧による自動払い落しを常時実施・タイマー設定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号ニに基づく資料

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度，ばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した位置

測定項目	排ガスを搾取した位置
ダイオキシン類濃度	誘引送風機入口
ばい煙量又はばい煙濃度	誘引送風機入口

○煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日，測定結果の得られた年月日，測定結果（年１回）

炉名	項目	単位	年月日・結果等
1号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年12月9日
	測定結果の得られた年月日	—	令和8年1月13日
	ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm3	0.094
２号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年12月9日
	測定結果の得られた年月日	—	令和8年1月13日
	ダイオキシン類濃度測定結果	ng-TEQ/Nm3	0.23

○煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の測定に係る排ガスを採取した年月日，測定結果の得られた年月日，測定結果（年４回）

炉名	項目	単位	年月日・結果等	
1号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年9月9日	令和8年3月13日
	測定結果の得られた年月日	—	令和7年10月9日	令和8年3月25日
	全硫黄酸化物の量	ppm	18	5未満
	ばいじん濃度	g/㎥N	0.02未満	0.02未満
	塩化水素濃度	mg/㎥N	12	22
	全窒素酸化物濃度	ppm	85	110
2号炉	排ガスを採取した年月日	—	令和7年9月9日	令和8年3月13日
	測定結果の得られた年月日	—	令和7年10月9日	令和8年3月25日
	全硫黄酸化物の量	ppm	7	5未満
	ばいじん濃度	g/㎥N	0.02未満	0.02未満
	塩化水素濃度	mg/㎥N	25	7
	全窒素酸化物濃度	ppm	140	130